

به: ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

موضوع: در خصوص جلوگیری از استفاده از میلگرد با نام تجاری SKSI

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۲۸۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ سازمان ملی استاندارد، در خصوص میلگردهای (عمدتاً نمره ۱۶) با نام تجاری SKSI بر روی بدنه میلگرد و SKS بر روی پلاک مشخصات محصول و مشاهده مغایرت های فیزیکی و مکانیکی آنها با استاندارد ملی ۳۱۳۲ و خطرات احتمالی ناشی از بکارگیری کالای غیر استاندارد مذکور، مستدعی است با قید اهمیت و فوریت به کلیه ناظرین محترم دستور فرمایید ضمن عدم استفاده از میلگردها با مشخصات ذکر شده در پروژه های تحت نظارت، در صورت استفاده قبلی و یا دپو و انبار در محل پروژه مشخصات محل آن در اختیار این اداره کل قرار گیرد.

منصور جلابر
مدیر کل
از طرف

نخري - معاون ارزیابی انطباق

۱۳۰۴
۱۴۰۰/۰۶/۰۲

